

## Information – Gartenwasserzähler

Seit dem 1. Oktober 2011 bestehende nachfolgende Regelungen zum Einbau von Gartenwasserzählern (Nebenstellenzähler) beim Wasserverband Norderdithmarschen.

Grundsätzlich werden in den nachfolgenden Gemeinden Gartenwasserzähler **ausschließlich** durch die Mitarbeiter des WV Norderdithmarschen eingebaut bzw. gewechselt:

### Gemeinden

Büsum, Büsumer-Deichhausen, Westerdeichstrich, Oesterdeichstrich, Reinsbüttel, Norddeich, Kleve, Linden, Friedrichstadt, Krempel, Lunden, Lehe, Karolinenkoog, Süderdeich, Wesselburen, Hollingstedt, Seeth/Drage, Fedderingen, Hennstedt, Schalkholz, Süderdorf, Süderheistedt, Barkenholm, Gauthorn, Wiemerstedt, Lohe-Föhrden und Königshügel

Hierzu ist die Trinkwasser-Installation gem. § 12 Abs. 2 AVBWasserV entsprechend vorzubereiten und dem Verband die Fertigmeldung anzuzeigen. Dabei gelten folgende Anforderungen:

- der Einbau des Zählers erfolgt in einem frostfreien Raum
- der Zähler wird fest in die Leitung installiert, die zur Außenzapfstelle führt
- Absperrrichtungen sind unmittelbar sowohl vor als auch nach dem Zähler vorzusehen
- der Gartenwasserzähler hat eine Anschlussgröße von Qn 1,5 (¾“) mit einer Baulänge von 110 mm
- Gartenwasserzähler der Größe Qn 2,5 (1“) mit einer Baulänge von 190 mm, die sich im Bestand der Kundenanlage befinden, werden auch weiterhin durch Zähler der Größe Qn 2,5 ausgetauscht
- Zähler anderer Baulängen werden nicht verbaut, die Trinkwasser-Installation ist entsprechend vorzubereiten
- die Außenzapfstellen sind mit einer Sicherungseinrichtung gemäß DIN 1988-100 bzw. DIN EN 1717 (Armaturenkombination HD oder LB) auszurüsten
- andere Zapfstellen sind entsprechend der zu erwartenden Flüssigkeitskategorie gemäß DIN 1988-100, bzw. DIN EN 1717 abzusichern
- sollten die Zapfstellen über keine Sicherungseinrichtung verfügen, so ist hinter dem Gartenwasserzähler als Absperrrichtung ein KFR-Ventil vorzusehen

Die Kosten für den Einbau und den laufenden Betrieb der Zähler ergeben sich aus dem jeweils gültigen „Preisblatt Schmutzwasserbeseitigung“ in der entsprechenden Gemeinde.

**Im Versorgungsgebiet des WBV Mitteleider sind die Kollegen aus Erfde zuständig.**

Für weitere Fragen steht Ihnen unser Team unter der Telefonnummer 0481 / 9010 jederzeit gerne zur Verfügung.